



Т.В.Червоная
23.2.

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ

Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) устанавливает требования пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории, занимаемых школой, и является обязательной для исполнения всеми его работниками.

1. Общие требования

- 1.1. Все работники школы, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и строго соблюдать требования правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390), иных нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.
- 1.2. Ответственность за соблюдение в структурных подразделениях противопожарного режима, своевременно выполнение противопожарных мероприятий несут руководители данных подразделений.
- 1.3. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
- 1.4. Работники, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных требований инспекторов по пожарному надзору.
- 1.5. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.
- 1.6. На видных местах располагаются планы эвакуации людей в случае пожара, а на путях эвакуации вывешиваются указатели и табло.
- 1.7. В служебных помещениях следует размещать только необходимые для рабочего процесса принадлежности, офисную мебель и оборудование.
- 1.8. Состояние наиболее пожароопасных помещений, перечень которых определен руководителем структурного подразделения, должно проверяться ежедневно перед закрытием лицами, ответственными за пожарную безопасность этих помещений.
- 1.9. Каждый работник несет персональную ответственность за пожарную безопасность своего рабочего места и обязан:

- содержать в чистоте рабочее место, своевременно убирать бумаги и другие сгораемые материалы;
- уходя из помещения, каждый раз выключать свет и электроприборы;
- запрещается курить в помещениях школы.

1.10. Работникам запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе подступы к первичным средствам пожаротушения, проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные

площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, компьютеры, средства оргтехники, аудио-, видеотехнику и т.п.;
- приносить и использовать электронагревательные приборы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости без разрешения ответственного за противопожарное состояние;
- пользоваться самодельными электроприборами, неисправными электропроводкой, выключателями, розетками и вилками;
- самовольно устанавливать предохранители, выключатели, штепсельные розетки, прокладывать электропроводку;
- обертывать плафоны светильников и другие электроприборы бумагой или материей;
- развешивать на стенах, шкафах, сейфах, дверях плакаты, рисунки, вырезки из газет и журналов;
- сушить и хранить сгораемые предметы на приборах отопления;
- использовать пожарный инвентарь и оборудование не по назначению.

1.11. Распоряжением руководителя каждого структурного подразделения должны быть назначены по каждому помещению лица, ответственные за пожарную безопасность.

1.12. В помещениях, предназначенных для хранения материальных ценностей:

- освобождающаяся тара и прочий упаковочный материал должны быть немедленно удалены в специально отведенные для этой цели места;
- не допускается перегружать данные помещения товарно-материальными ценностями, а также загромождать проходы и подступы к противопожарному инвентарю и оборудованию;
- материальные ценности, хранимые на стеллажах, необходимо укладывать в штабеля (ширина прохода между стеллажами и стенами должна быть не менее 0,8 м; ширина прохода против дверных проемов должна быть равна ширине дверей, но не менее 1 м);
- расстояние от светильников до хранящихся материальных ценностей должно быть не менее 0,5 м;
- при хранении горючих материальных ценностей, а также материалов в сгораемой упаковке электросветильники должны быть оборудованы защитными плафонами;
- дежурное освещение в помещениях, предназначенных для хранения материальных ценностей, и установка штепсельных розеток не допускаются;
- электрооборудование помещений, предназначенных для хранения материальных ценностей, по окончании рабочего дня должно обесточиваться;
- категорически запрещается курить, пользоваться открытым огнем;
- по окончании рабочего дня материально ответственные лица обязаны обойти помещения, предназначенные для хранения материальных ценностей, и, лишь убедившись в их противопожарном состоянии, опечатать их.

2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок

2.1. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические

- изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
- 2.2. При эксплуатации электроустановок запрещается использовать электроустановки, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
- 2.3. Для предупреждения возгораний не следует пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.
- 2.4. Во избежание возможности возникновения пожара нельзя пользоваться неисправными электроприборами и поврежденными розетками.
- 2.5. Нельзя применять самодельные электронагревательные приборы, использовать нестандартные предохранители и другие самодельные устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- 2.6. Подключение электроинструментов к электрическим сетям производится только работником соответствующего эксплуатационного персонала.

3. Требования пожарной безопасности при проведении электросварочных, газосварочных и других огневых работ

- 3.1. На выполнение всех видов огневых работ руководитель подрядной организации должен в установленном порядке оформить наряд-допуск, согласовать место и время проведения работ с должностными лицами школы.

4. Первичные средства пожаротушения

- 4.1. Места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава с прикрепленными брандспойтами, пожарные краны) должны быть обозначены соответствующими указательными знаками.
- 4.2. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале.
- 4.3. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.
- 4.4. Огнетушители должны иметь марковочные надписи и быть окрашены в красный сигнальный цвет.
- 4.5. Огнетушители всегда должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. Перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
- 4.6. Участники тушения пожара должны знать, что помещения учреждения образования оборудованы: огнетушителями углекислотными ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, которые следует применять при возгорании электроприборов, компьютеров, множительной техники; огнетушителями порошковыми ОПУ-2, ОПУ-5, ОПУ-10, которые следует применять для тушения твердых, жидких, газообразных веществ, электроустановок.

5. Обязанности работников при возникновении пожара

- 5.1. Во всех служебных помещениях, в том числе предназначенных для хранения материальных ценностей, и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
- 5.2. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения обязан немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 01 (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию), а также сообщить своему руководителю.
- 5.3. До прибытия пожарной охраны работник обязан принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара.
- 5.4. Работнику следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.
- 5.5. Работник должен оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.
- 5.6. Руководитель структурного подразделения школы в случае пожара обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководство школы;
- организовать эвакуацию людей, а в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- прекратить все работы в здании и помещениях и удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту документов и материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Разработала



Бардашевич Н.Н.