



**ГОМУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРИАЗОВСКАЯ ШКОЛА МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «ПРИАЗОВСКАЯ ШКОЛА ИАНГУШСКОГО М.О.)
ул. Ленина д.33 , М.О. МАГУШСКИЙ, ДНР , 287431
e-mai priazov-sch2022@mail.ru ИНН 930500521**

15.10.2024 г. № 69

На _____

И.о. прокурора
Мангушского района
младшему советнику юстиции
Ковальчуку И.В.

**Ответ на Представление «Об устранении
нарушений федерального законодательства»
Прокуратуры Мангушского района
18.09.2024 №91-1556 исх-24**

В ответ на Представление Прокуратуры Мангушского района «Об устранении нарушений федерального законодательства» от 18.08.2024 № 91-1556 исх-24 сообщаем, что рассмотрели его совместно со старшим помощником прокурора Мангушского района Савченко Александра Геннадиевича . и приняли следующие меры.

1. Искусственное освещение в учебной комнате №9 приведено в исправное состояние, а именно заменены 2 лампочки. ,
2. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на оборудование холодного и горячего водоснабжения в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов.
3. Цветовая маркировка привелена в соответствии с ростовой группой,
4. Составлен Акт на списание от 2 октября 2024 г. на парты и стулья в учебном помещении, на которых частично присутствуют дефекты (трещины).
5. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на установление специально оборудованную с учетом обеспечения условий доступности

туалетной комнаты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и пандус.

6. Проведен косметический ремонт дефектов на стенах спортивного зала.. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на выделение ассигнований для ремонта спортивного зала.

7. В учебных помещениях отремонтированы дефекты пола – заделаны стыки линолеума в правом крыле школы в кабинете №11. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на замену пола. Дефектный акт. составлен.

8. Медицинская деятельность осуществляется, ГБУ «Магушский ЦПМСП» по причине отсутствия медицинского работника, (Контракт в стадии заключения)

9. Маркировка уборочного инвентаря проведена ,

10. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 о выделении ассигнований на замену унитазов с сиденьями в детских туалетах.

11. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на выделение ассигнований для организации горячего и холодного водоснабжения в помещении медицинского назначения

12. Вывезены с территории школы промышленные отходы (картонные коробки. бетонные плиты). Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник».

13. Инвентарь для уборки в помещении для приема пищи хранится в служебном помещении;.

14. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 о выделении ассигнований для подключение и выведение системы АПС 0КО – 3- А- ООУ в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост .охраны) и в ближайшую пожарную часть.

15. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на выделение ассигнований на ~ оборудование здания устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений

16. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на выделение ассигнований на замену линолеума на путях эвакуации, а именно коридор 11,6 м2 из спортзала

17. Наружное противопожарное водоснабжение присутствует – находится гидрант на улице Ленина в 40 м от здания ГБОУ, диаметр трубы 100мм. Т

Также составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на выделение ассигнований на реконструкцию противопожарного водоема (40 м3), которой находится на территории учебного заведения.

18 Направлен Запрос на Коммерческое предложение на приобретение Средств

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от «опасных факторов» пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на выделение ассигнований для приобретения Средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от «опасных факторов» пожара в количестве 4 штуки

19. Направлен Запрос на Коммерческое предложение на приобретение и установку противопожарной двери (размер двери ширина 2,40 м, высота 2 м)

Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 о выделении ассигнований на приобретение и установку противопожарной двери.

20. Составлено Ходатайство на Начальника Отдела образования Мангушского муниципального округа от 11.10.20244 года № 68 на вывоз книг (на украинском языке) на путях эвакуации (4-й выход),

21. Вывезен мусор, трава и иные отходы с территории школы Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник»

22. Установлено соответствие устройств защитного заземления требованиям. Выполнен «Технический отчет на выполненные электроизмерительные работы по испытанию сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования, сопротивления растекания на основных заземлителях; полного сопротивления петли фаза-0» 18 апреля 2024 г. - ИП Жлуктарев Александр Сергеевич

23. В здании с чердачным покрытием, деревянные элементы кровли (стропила, обрешетка) обработаны огнезащитными составами в соответствии с ГОСТ 53292 (или обеспечивающей конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения). ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №21/23 от 10.01.2023 года «Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций» проведена ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ИП «Герасимов Юрий Сергеевич».

24. Декларация пожарной безопасности будет предоставлена после завершения разграничения имущества согласно Дорожной карты по переподчинению образовательных организаций Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики. Сроки завершения процедуры разграничения определяет учредитель по поручению Правительства Донецкой Народной Республики

Директор



Т.В.Червоная